

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 13.11.2023

№ 2512

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: ООО "Росинка", Омская область, Большереченский район, д. Моховое Озеро, ул. Луговая, 14, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: ООО "Росинка", Большереченский р-н Могильно-Старожильск д ул. Омская дом 2/13
4. Дата и время отбора проб: 08.11.2023 11:15
5. Дата и время получения проб, образцов: 08.11.2023 13:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 08.11.2023
7. Дата окончания испытаний: 09.11.2023 10:28:12
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №6679 Сг от 05.09.2023г. до 29.12.2023г.
10. Акт отбора проб: от 08.11.2023 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за отбор, доставку проб, информацию предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2233790

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	14 КОЕ в 1мл		КОЕ в 1мл	не более 50 КОЕ в 1мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		КОЕ в 100мл	отсутствие КОЕ в 100мл
3	Запах при 20 градусах/запах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		балл	не более 2 балл
4	Запах при 60 градусах/запах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		балл	не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	2,98 мг/дм <sup>3</sup>	+/-0,60	мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5 мг/дм <sup>3</sup>
6	Привкус/вкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		балл	не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	14,1 град.	+/-2,8	град.	не более 20 град.

Дополнительная информация

Испытания проведены  
Киселева Е.А.

Биолог Каримова А.А., Химик-эксперт

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.